

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY W CENTRALI



Zespół pompowo mieszający:

PN	Pompa obiegu nagrzewnicy w centrali
n1	zawór odcinający
n2	filtr siatkowy
n3	zawór zwrotny
n4	zawór trójdrogowy z siłownikiem
n5	termomanometr
n6	zawór spustowy
n7	odpowietrznik
sc	sterownica centrali

UWAGA:
Instalacja na poziomie piwnicy pozostaje bez zmian. Istniejące kanały nawiewny i wywiewny z piwnicy wpiąć do projektowanej instalacji na poziomie parteru.
Istniejące otwory w ścianie zewnętrznej dopasować do wymiarów projektowanych kanałów.

PROJEKT:
Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
dla kuchni w budynku głównym Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Beskidzkiego
Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
ul. Wapienicka 142, 43-384 Jaworze.

BRANŻA: SANITARNA
FAZA: P. TECHNICZNY
ARCHIWUM: IS-PT-15/2025
DATA: 05.2025

TYTUŁ RYS.:
INSTALACJA WENTYLACJI. RZUT PARTERU.

SKALA: 1:50

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Danuta Wawrzyńczyk	126/89 BB	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. Marzena Sałaciak	SLK/7980/PBS/18	

NR RYS.: IS/02

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH > DANUTA WAWRZYŃCZYK < Bielsko-Biała tel. 601461319; danuta.wawrzynczyk@gmail.com