



BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO – REHABILITACYJNY
SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W JAWORZU

43-384 Jaworze, ul. Słoneczna 83
tel. (33) 817 21 66, 817 26 21, fax (33) 817 34 63
NIP: 937-14-94-573 Regon: 000297603

www.rehabilitacja-jaworze.com.pl
e-mail: bzlr@rehabilitacja-jaworze.com.pl

Znak sprawy: 0007/ZP/TP/2025

Jaworze, dn. 29.08.2025 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 4

PYTANIE NR 1:

Prosimy o podanie grubości izolacji ścian w budynku Głównym Oddziału Dzieci i Młodzieży.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż grubość izolacji zewnętrznej ścian w budynku Głównym Oddziału Dzieci i Młodzieży wynosi 15 cm.

PYTANIE NR 2:

We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ w §6 podana jest informacja o podziale kwot, które należy zafakturować w 2025 i 2026 r. Jednocześnie w §8 ust.10 widnieje zapis, iż rozliczenie faktur/y częściowych/ej o łącznej wartości 468 678,74 zł brutto musi zostać dokonane do dnia 26.11.2025 r. W SWZ Zamawiający nie wskazał zakresu, który powinien zostać wykonany do końca roku 2025 r. Ze względu na konieczność przedstawienia Zamawiającemu po podpisaniu umowy harmonogramu rzeczowo – finansowego prosimy o wskazanie jaki zakres prac ma zostać wykonany w podanych w umowie terminach.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż zakres prac jaki ma zostać wykonany, zostanie ustalony z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wykonawca złoży harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, do akceptacji Zamawiającemu, który zostanie zatwierdzony przez Dyrektora Szpitala, lub osobę upoważnioną, bez zastrzeżeń – do 4 dni od dnia podpisania umowy. Wartość rozliczonych faktur/y częściowych/ej musi wynosić **468 678,74 zł brutto do dnia 26.11.2025 r.**

PYTANIE NR 3:

Prosimy o udostępnienie dokumentu decyzji pozwolenia na budowę na zakres ujęty w SWZ.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dookreśla, iż roboty będące przedmiotem zamówienia nie wymagają pozwolenia na budowę, w związku z powyższym Zamawiający nie posiada decyzji pozwolenia na budowę.



Województwo
Śląskie

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Zamawiający